

| 0 Fiche technique - Câble AR2V | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------|------|------|
| Projet | Emit. | Phase | Lot | Zone | Niv. | Type | N° |
| EC-SDF | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0501 |
| Emetteur : MATTERIE DE DE FRANCE (CIVILLON Jean-Louis) Fichier principal : Nom initial EC-SDF_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_FTP_0501_0.pdf Révisable par : CIVILLON J - BUREAU D | | | | Date de dépôt : 05/05/21 16:17 Taille du fichier : 1.7 Mo EC-SDF_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_FTP_0501_0.pdf (1.7 Mo) | | | |

| Circuit d'approbation | | | | |
|---|----------|--|--------------|----------|
| Interlocuteur | Date | Visa | Observations | Réponses |
| BET CVC ET CFO BUREAU D | 04/06/21 | ✓ VAO - Visa avec observations par BUREAU D | 05-11 | |
| BUREAU VERITAS (VER) BUREAU DE CONTROLE CIVILLON J - BUREAU D | 16/06/21 | ✓ SO - Sans objet par BUREAU D | 05-17 | |

Modifier circuits

Visa sans observation (05-11) ←

VSO Visa sans observation
 VSD Visa sans observation
 VAO Visa avec observations
 VAOB Visa avec observations bloquantes
 REF Refus
 SO Sans Objet

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.
 Parcourir... Aucun fichier sélectionné.
 Document de ...

Imprimer le visa ou refus de l'avis

- Vous avez la possibilité d'écrire une observation et d'y joindre un fichier.
- Enregistrer votre visa ou refus.

En revenant sur la fiche du document : vous voyez apparaître vos avis ; vous trouvez également le logo



qui vous permet d'extraire une fiche PDF des différents visas déposer sur ce document.

| 0 Fiche technique - Ventilateur | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----|--|------|------|------|
| Projet | Emit. | Phase | Lot | Zone | Niv. | Type | N° |
| EC-SDF | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0540 |
| Emetteur : MATTERIE DE DE FRANCE (CIVILLON Jean-Louis) Fichier principal : Nom initial EC-SDF_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_FTP_0540_0.pdf Révisable par : CIVILLON J - BUREAU D | | | | Date de dépôt : 03/08/21 14:43 EC-SDF_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_FTP_0540_0.pdf (0.3 Mo) | | | |

| Circuit d'approbation | | | | |
|--|------------|--|----------------------------------|----------|
| Interlocuteur | Date | Visa | Observations | Réponses |
| BOBES (BOB) MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION CIVILLON J - CHAMBAUD D - MIRREAU S - MAYOUBI H - PERREAU L - ROBERT S - SCHONWERTER L | 09/08/21 | VAO - Visa avec observations par BUREAU D | 05-51 | |
| Le débit de 12000m³/h du ventilateur correspond à la notice BOBES. Par contre le dimensionnement d'un ventilateur (poussée, CTA, classement, etc...) doit se faire en fonction des pertes de charges. Il, être soit du 2nd ou 3e. L'entreprise doit les justifier via une note de calcul de pertes de charges aérodynamiques. Performance demandée : 12 500m³/h 258Pa Performance obtenue : 12000m³/h 268 hPa Note de calcul à fournir pour visa | | | | |
| Emettre nouveau visa | | | | |
| GENES (GEN) BET CVC ET CFO BUREAU D | En attente | Dans 7 jour(s) maximum | Les autres valideurs du document | |
| BUREAU VERITAS (VER) BUREAU DE CONTROLE CIVILLON J - BUREAU D | En attente | Dans 7 jour(s) maximum | | |

Le dépôt de visa est également disponible depuis votre recherche de document :

1. Cliquez dans l'arborescence sur le répertoire de dépôt (généralement **Documents/Doc. Projet** ou **Documents/Doc. EXE**).
2. Cliquez sur le titre du document ou sur la cloche ; la fiche du document s'ouvre dans un nouvel onglet ; vous pouvez y déposer votre visa.

| | V | Projet | Emt. | Phase | Lot | Zone | Niv. | Type | N° | Ind. | Titre | Obs. | E | D | F | L | U | I | M | P | V | R | S | P | S | S | S | S | Dépôt | |
|--|---|---------|------|-------|------|------|------|------|-----------|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| | | 110-100 | ITC | EXE | CHAR | TTZ | TNX | PLN | EXE-009-A | 0 | Plan 009 - Phase 5 - Repérage ossature de bardage | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/08/21 | |
| | | 110-100 | ITC | EXE | CHAR | TTZ | TNX | PLN | PHASE 5 | 0 | Dossier de fabrication - Lisses de bardage | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/08/21 | |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | SCH | 0100 | B | 110-100_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_SCH_0100_B | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | 05/08/21 | |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | PLN | 0305 | 0 | 110-100_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_PLN_0305_0 | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/08/21 |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | PLN | 0300 | B | 110-100_SAN_EXE_CFO_TTZ_TNX_PLN_0300_B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05/08/21 |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0544 | 0 | Fiche technique - Gaine | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | 03/08/21 |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0543 | 0 | Fiche technique - Variateur | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | 03/08/21 |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0542 | 0 | Fiche technique - Sonde de température ambiante | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | 03/08/21 |
| | ? | 110-100 | SAN | EXE | CFO | TTZ | TNX | FTP | 0541 | 0 | Fiche technique - Grille sur gaine | | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | 03/08/21 |

Bon à savoir : émettre un visa sur plusieurs documents est possible aussi.